


MÁTE DOMA KOMÍN?

VÍTE JAK HO BEZPEČNĚ PROVOZOVAT?



Funkční a spolehlivé spalínové cesty jsou jedním ze základních předpokladů pro bezpečný provoz spotřebičů paliv.

Čištění, kontroly a revize spalínových cest se od začátku roku 2016 provádějí podle nových právních předpisů.

K 31. 12. 2015 bylo zákonem zrušeno Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Povinnosti, které upravovalo toto nařízení, od začátku roku 2016 vycházejí ze Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a další podrobnosti o revizi a údržbě spalínových cest z Vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalínové cesty.

Zákon mimo práv a povinností obsahuje i definice pojmů. Vyhláška popisuje způsob čištění, kontroly a revize spalínové cesty. V přílohách jsou uvedeny lhůty čištění a kontrol spalínových cest pro různé druhy paliv, včetně vysvětlivek a podmínek, a vzory zpráv o provedení čištění, kontroly a revize spalínové cesty.

HODNĚ ŠTĚSTÍ VÁM PŘEJE VÁŠ KOMINÍK



Z historie kominického řemesla

První zprávy o českých kominících (tenkrát nazývaných „mestkomínové“) jsou z roku 1572. První kominický cech byl založen v Českých zemích v roce 1626. Společenstvo kominíků ČR navazuje svou existencí na tyto cechovní tradice. Přibližně do poloviny devatenáctého století se kominíci starali o komíny hlavně z hlediska protipožární prevence. O škodlivosti oxidu uhelnatého (chemická značka CO), se tenkrát mnoho nevědělo.

CO je plyn, který se váže lépe než kyslík na červené krevní barvivo, a velice rychle tak dokáže způsobit smrt i při ne zrovna silných koncentracích. Proto se postupem času začali kominíci starat o spalínové cesty (komíny, kouřovody, zkrátka všechny konstrukce sloužící k odtahu spalín od všech druhů a typů spotřebičů) nejen z hlediska požární, ale i z hlediska provozní bezpečnosti.

RADA NA ZÁVĚR

BRAŇTE SE PROTI „FALEŠNÝM KOMINÍKŮM“

Pokud ještě nemáte svého kominíka, obraťte se na zástupce SK ČR, nebo navštivte internetové stránky SK ČR.

Společenstvo kominíků ČR, Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9	
Tel.: 224 321 080	www.skcr.cz
Hlavní město Praha – Jiří Souček	
Tel.: 603 418 654	rcpraha@seznam.cz
Středočeský kraj – Jiří Rákosník	
Tel.: 603 801 428	jiri.rakosnik@gmail.com
Olomoucký kraj – Petr Fiala	
Tel.: 777 667 737	kominictvi-fiala@volny.cz
Pardubický kraj – Roman Kabele	
Tel.: 606 606 504	info@kabele-kominictvi.cz
Jihočeský kraj – Ing. Jiří Janoušek	
Tel.: 777 175 518	javosvrato@seznam.cz
Jihomoravský kraj – Stanislav Kala	
Tel.: 776 288 178	skcr.jm@seznam.cz
Moravskoslezský kraj – Mgr. Tomáš Kočička	
Tel.: 777 296 139	tomas@kocicka.com
Královohradecký kraj – Vlastimil Tříška	
Tel.: 608 819 011	triska.vl@seznam.cz
Plzeňský a Karlovarský kraj – Zdeněk Řáha	
Tel.: 602 481 316	rahaz@seznam.cz
Ústecký kraj – Vlastimil Studnička	
Tel.: 606 502 879	v.studnicka@volny.cz
Kraj Vysočina – Jan Leksa	
Tel.: 602 773 065	leksa@kominicek.cz
Liberecký kraj – Marek Hauer	
Tel.: 602 420 716	marek.hauer@ahakomin.cz
Zlínský kraj – Petr Straka	
Tel.: 777 789 283	petr.straka@kominy.cz

**Zákon č. 133/1985 Sb.
o požární ochraně
- Výpis některých ustanovení -**

**§ 43
Spalinová cesta**

- (1) Provoz spalinové cesty se považuje za vyhovující z hlediska ochrany zdraví, života nebo majetku osob, jestliže se čištění, kontrola a revize spalinové cesty provádí způsobem podle tohoto zákona.
- (2) Spalinovou cestou se pro účely tohoto zákona rozumí dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší. Za spalinovou cestu se nepovažuje odvod spalin z lokálních podokenních topidel o jmenovitém výkonu do 7 kW s vývodem přes fasádu.

**§ 44
Čištění a kontrola spalinové cesty**

- (1) Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví (dále jen „oprávněná osoba“).
- (2) Čištění používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty) je možné provádět svépomocí.
Čištění nebo kontrola spalinové cesty podle tohoto zákona u spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva, kde odvod spalin je podle návodu nebo technických podmínek výrobce nedílnou součástí spotřebiče, se provádí podle návodu výrobce.

**§ 45
Revize spalinové cesty**

- (1) Revizi spalinové cesty provádí oprávněná osoba, která je současně revizním technikem spalinových cest ve smyslu zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (dále jen „revizní technik spalinových cest“).

**Vyhláška 34/2016 Sb.
o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
- Výpis některých ustanovení -**

**§ 1
Způsob čištění spalinové cesty**

- (1) Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejích komponentů a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty.
- (2) Nelze-li spalinovou cestu vyčistit způsobem podle odstavce 1, lze provést čištění komínu odolného proti vyhoření sazí vypalováním. Vypalování komínu smí provádět pouze oprávněná osoba.

**§ 2
Kontrola spalinové cesty**

Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění posouzením

- a) toho, zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání,
- b) toho, zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,
- c) zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům,
- d) spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
- e) zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
- f) jejího stavebně technického stavu a
- g) toho, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.

**§ 3
Revize spalinové cesty**

Revize spalinové cesty se provádí

- a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
- b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
- c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
- d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
- e) po komínovém požáru, nebo
- f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

Společenstvo kominíků České republiky

je „Autorizovaným profesním společenstvem Hospodářské komory ČR“, založeným v r. 1990 s počtem přibližně 800 členů. Pro své členy zajišťuje celoživotní odborné vzdělávání. Se státní správou spolupracuje na tvorbě technických norem a právních předpisů. Je dlouholetým aktivním členem Evropské federace kominických mistrů a úzce spolupracuje s profesionálními a dobrovolnými hasiči. Členové SK ČR jsou v souladu se zněním stanov vázáni při svém podnikání etickým kodexem.



www.skcr.cz